



Verlag

VERSLAG NR

GEM/11/61120434/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

De Lift bv
Begoniastraat 30 C
9810 Nazareth



040 - INSP

OVHI na transformatie van uw personenlift

RES ACAPULCO, Meeuwenlaan 5, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 07/10/2022



Uitgevoerd door: DAVE BRAEM (5476)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Thiery
Type	-
Serienummer	725554
Jaar van indienstelling	1972

DE CONTROLE RESULTEERDE IN VOLGENDE BESLUITEN



Besluit

Naar aanleiding van een transformatie van de personenlift, hebben wij de in het "basis en inhoud van onze controle" vermelde controles uitgevoerd. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. De transformatie werd correct uitgevoerd.

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 81 432 773 buildingsouth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

- Onderzoek voor herindienststelling nà omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2 van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012. Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van volgende onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken: Uitrusting in de machinekamer.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID :	10125094
Natuur :	Personenlift
Installateur :	Thiery
Type :	-
Serienummer :	725554
Jaar van indienststelling :	1972
Klant nummer van het toestel :	3235
Nominale last (kg) :	600
Aantal personen :	8
Aantal stopplaatsen :	11
Aantal toegangen :	11
Aandrijving :	Elektrisch (tractie)
Machinekamer :	Met Machinekamer
Beveiliging kooitoegang :	Kooideur
Laatste risicoanalyse uitgevoerd door :	Vinçotte
Laatste risicoanalyse uitgevoerd op :	25/06/2019
Ref. verslag laatste risicoanalyse :	GEN/11/60792311/00/NL/000
Laatste risicoanalyse met opmerkingen :	Ja
Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op :	26/05/2004
Attest van regularisatie afgeleverd door :	Vinçotte
Attest van regularisatie afgeleverd op :	09/07/2012
Ref. attest van regularisatie :	GEN/11/60363712/00/NL/000