

Normec BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
westvlaanderen-btv@normecgroup.com

VME RESIDENTIE ARCHIPEL
P/A LA PLAGE VASTGOED

DISTELLAAN 34
8434 WESTENDE

IEPER, 29/08/23

O/Ref. : K09397372/CT00011938-F014/EV/ NWVL014871
U/Ref. :
Tel. : 059 30 15 13
Verslagnr. : 0809-230822-02

ATTEST VAN REGULARISATIE VOOR PERSONENLIFTEN

Adres / Gebouw : VME RESIDENTIE ARCHIPEL
KONING RIDDERDIJK 49 8434 WESTENDE
Plaats van opstelling : Residentie / Inkom

Hoofdkenmerken van het toestel, na volledige moderniseringswerken:

Origineel merk	: Herbo CE0026	Onderhoudsdienst	: Cosmolift
Identificatienummer	: B02/26	Fabricatienummer	: 03-66
Bouwjaar	: 2003	Max. hefvermogen (kg/ # pers.)	: 450 kg / 6 personen
Aantal stopplaatsen	: 11	Hefhoogte (m)	: ± 27,80 m
Aandrijving	: Tractie	Nominale snelheid (m/s)	: 0,68

Controle

Algemeen : Overeenkomstig werkinstructie 10lh035, m.b.t. art.5 § 4 van het KB 09.03.2003 en wijzigingen.
Specifiek: :

Onderwerp	Datum controle	Verslagnummer
Risicoanalyse	05/03/2013	134-130305-05
- tussentijds		
Modernisering	03/06/2016	0367-160603-03
Modernisering	22/08/2023	0809-230822-01

Opmerking

Volgende risicoanalyse dient te gebeuren voor: .

Besluit (slechts 1 besluit kan van toepassing zijn)

- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen, werden uitgevoerd.
- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen, werden uitgevoerd, behalve wat betreft de risico's en mogelijke gevolgen te wijten aan onvoldoende verlichting op de stopplaatsen.
(min. 50 lux, verantwoordelijkheid van de eigenaar(s))

Agent-bezoeker,
0809 DIMITRI MARICAU

vr. de directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager