

BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPER
056 70 54 05
056 70 54 22
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

VM RESIDENTIE BAHIA I
P/A AGENCE LA PLAGÉ

DISTELLAAN 34
8434 WESTENDEBAD

IEPER, 13/11/19

O/Ref. : K00411938/CT00011938-F002/EV/WVL
U/Ref. :
Tel. : 059 30 15 13
Verslagnr. : 0367-191104-02

ATTEST VAN REGULARISATIE VOOR PERSONENLIFTEN

Adres / Gebouw : VM RESIDENTIE BAHIA I KONING RIDDERDIJK 7
8434 WESTENDEBAD

Plaats van opstelling : Inkom / links

Hoofdkenmerken van het toestel, na volledige moderniseringswerken:

Origineel merk	: Thiery	Onderhoudsdienst	: MJ - Enterprise
Identificatienummer	: 735831	Fabricatienummer	: 735831
Bouwjaar	: 1973	Max. hefvermogen (kg/ # pers.)	: 225 kg - 3 personen
Aantal stopplaatsen	: 11 stops	Hefhoogte (m)	: ± 27.6 m
Aandrijving	: Tractie	Nominale snelheid (m/s)	: 0,63 m/sec

Onderzoeken

Algemeen : Overeenkomstig werkinstructie 10lh035, m.b.t. art.5 § 4 van het KB 09.03.2003 en wijzigingen.

Specifiek:

Onderwerp	Datum onderzoek	Verslagnummer
Risicoanalyse	15/09/2005	134-050915-02
- tussentijds	22/03/2018	367-180322-01
Modernisering	12/03/2012	134-120312-01
Modernisering	04/11/2019	0367-191104-01
Modernisering		

Nota

Volgende risicoanalyse dient te gebeuren voor: 22/03/2033

Besluit (slechts 1 besluit kan van toepassing zijn)

- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen, werden uitgevoerd.
- Voldoende voorkomingsmaatregelen tot veiligheidsaspecten zoals vermeld in bijlage I van het KB. van 09/03/2003 en wijzigingen, werden uitgevoerd, behalve wat betreft de risico's en mogelijke gevolgen te wijten aan onvoldoende verlichting op de stopplaatsen.
(min. 50 lux, verantwoordelijkheid van de eigenaar(s))

agent-onderzoeker,
0367 JEFFREY BEAUPREZ

vr. de directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager