

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

Verslagnummer : 550066798

<b>Eigenaar:</b>	Residentie Con Amore	<b>Opdrachtgever:</b>	Imasbo BVBA
<b>S P E C I M E N</b>		772	Distellaan 34 8434 Westende

Datum onderzoek : 28 maart 2017

Datum van verslag : 29 maart 2017

**Installatie ID:** 3243

Referenties:

Volgnummer intern: 89/180

**Plaats van het onderzoek:**

Distellaan 72  
8434 Westende

**I. Algemene beschrijving en kenmerken :** Res. Con Amore (6m.o.)

Constructeur	Otis	Installateur	Otis/Cosmolift
Invoerder	Otis/ Cosmolift	Type	personenlift
Fabricatienummer	89/180	Hefkabel diameter	9 mm
Aandrijving	elektrisch - tractie	Bouwjaar	na 1958 - modernisatie 2013
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	3
Aantal bediende niveau's	6	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	onbekend	Grendelinrichting (merk en type) bordesdeur	onbekend
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,69 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	PFB R6R	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Risicoanalyse	18/01/2005 (BTI)	Attest van regularisatie	28/03/2017 (BTI)
Eindcontrole	Niet van toepassing		

**II. Uitgevoerde controles :**

**Attest van regularisatie: KB 9.03.2003, Blg I**

Onderhavig attest bevestigt dat de uitgevoerde modernisatiewerken werden uitgevoerd naar aanleiding van een risicoanalyse van een personenlift volgens het KB van 9 maart 2003.  
Keuring na modernisatie volgens artikel 5, §4 van het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.

**III. Vaststellingen :**

Zie blad vaststellingen

**IV. Metingen:**

**V. Besluit :**


A. De nodige veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in bijlage I van het KB van 9 maart 2003, werden genomen.

**VI. Mededelingen :**

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop het ARAB toepasselijk is : « Krachtens Art. 14 van Hfstk IV van titel II van de CODEX over het welzijn op het werk (KB van 3 mei 1999) moet dit document ter kennis worden agebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

DE AGENT ONDERZOEKER: Deschoolmeester Bjorn

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Vaststellingen:

- Andere
  - Geen opmerkingen.