

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924488

Eigenaar: Residentie De Bunnies I & II	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
---	---

Datum onderzoek : 7/06/2021

Datum van verslag : 7/06/2021

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 12/2021 (maand/jaar).

Installatie ID: 1383

Referenties:

Volgnummer intern: V93829

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 54-56

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken :

Residentie De Bunnies I

Installateur	VDB	Invoerder	VDB
Type	Personenlift	Hefkabel diameter	10 mm
Aandrijving	elektrisch	Bouwjaar	1992
Maximum belasting	0,300 Ton	Aantal hijskabels	4
Aantal bediende niveau's	11	Aantal personen	4
Vanginrichting (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Grendelinrichting (merk en type)	Kronenberg 06.01.03 bordesdeur
Leidingbreukventiel (merk en type)	niet van toepassing	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Snelheidsbegrenzer (merk en type)	Geen gegevens beschikbaar	Onderhoudsfirma	Cosmolift
Serienummer	V93829	Risicoanalyse (datum en EDTC)	24/01/2006 BTI / 19/03/2022 BTI
Attest van regularisatie (datum en EDTC)	17/07/2012 BTI / Tegen 24/01/2024	Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing
Identificatienr. aangemelde instantie	Niet van toepassing	Fabrikant	VDB
Liftnummer	V93829	Verklaring van eindcontrole (datum en NOBO)	Geen gegevens beschikbaar
Type gebouw	Consument	Afstand tussen buffer en tegengewicht	22 cm

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.


Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924488
geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 7/06/2021

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 663924488

Vaststellingen:

- Andere
 - Noodtelefoon in de liftkooi niet kunnen testen, geen sleutel gevonden om het kastje in de liftkooi te kunnen openen.(herhaling 1)

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 7/06/2021