

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674673953

Eigenaar: Residentie De Bunnies I & II  
Opdrachtgever: Imasbo BVBA  
Distellaan 34  
8434 Westende

Datum onderzoek : 29/04/2022 Datum van verslag : 29/04/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 04/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 1383	Plaats van het onderzoek:
Installatie Ref.:	Koning Ridderdijk 54-56
Volnummer intern: V93829	8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Residentie De Bunnies I

Installateur	VDB	Type	Personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	elektrisch
Bouwjaar	1992	Maximum belasting	0,300 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,60 m/sec
Onderhoudsfirm	Cosmolift	Serienummer	V93829
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	VDB	Liftnummer	V93829
Datum en nobo eindcontrole	Geen gegevens beschikbaar	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	18,5 cm	Datum 1° RA	24/01/2006
Datum 2° RA	19/03/2022	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	24/01/2036	Datum laatste regularisatie	17/07/2012
Deadline attest van regularisatie	24/01/2024	EDTC laatste RA	BTI

II. Uitgevoerde controles :

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

**D** Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: APGUSFC

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674673953

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: 

APGUSFC
---------

---

**PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT**

---

Verslagnummer : 674673953

### Vaststellingen:

- Andere
  - Noodoproepinstallatie in de liftkooi niet kunnen testen, wegens geen sleutel aanwezig van het opbergkastje in de liftkooi. (herhaling 3 = D-besluit)
  - Het kooidak is te ontvetten.
  - Het kijkvenster van de bordesdeur op verdieping -1 is gebarsten.
  - De natte olievlekken in de schachtput zijn te verwijderen.

Nota: roestvorming op de hijskabels is op te volgen.

Nota: de plexi van het veiligheidsgordijn is gebroken.

#### Kooi

- De noodverlichting in de kooi kent geen goede werking.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 29/04/2022

Auth.Code: APGUSFC