

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 628563287

| | |
|--|---|
| Eigenaar: Residentie Eden Beach | Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende |
|--|---|

Datum onderzoek : 20/02/2020

Datum van verslag : 20/02/2020

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 05/2020 (maand/jaar).

Installatie ID: 3245

Referenties:

Volgnummer intern: 92/18

Plaats van het onderzoek:

K. Ridderdijk 21

8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res. Eden Beach (6m.o.)

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Installateur | Westlift Express/Cosmolift | Invoerder | Cosmolift |
| Type | personenlift | Hefkabel diameter | 10 mm |
| Aandrijving | elektrisch | Bouwjaar | 1989 |
| Maximum belasting | 0,375 Ton | Aantal hijskabels | 4 |
| Aantal bediende niveau's | 12 | Aantal personen | 5 |
| Vanginrichting (merk en type) | geen gegevens beschikbaar | Grendelinrichting (merk en type) | geen gegevens beschikbaar |
| Leidingbreukventiel (merk en type) | niet van toepassing | Hijssnelheid | 1 m/sec |
| Snelheidsbegrenzer (merk en type) | geen gegevens beschikbaar | Onderhoudsfirma | Kone |
| Serienummer | 92/18 | Risicoanalyse (Datum en EDTC) | 26/01/2006 |
| Attest van regularisatie (Datum en EDTC) | 25/03/2016 | Datum EG/EU-verklaring | niet van toepassing |
| Fabrikant | Westlift Express | Liftnummer | 92/18 |
| Type gebouw | Consument | | |

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B

De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering.

Inspecteur: Colpaert Giovanni

DE DIRECTEUR



Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 20/02/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 628563287



ir. Traest Bruno

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 20/02/2020

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 628563287

Vaststellingen:

- Andere
 - De schachtverlichting ter hoogte van verdiepingen 9 & 7 zijn niet werkzaam.
 - Instructies ivm de noodcommunicatie in de liftkooi zijn aan te passen, vaste telefoon aanwezig ipv communicatie via alarmbel.(herhaling 1)

Validatie door: Giovanni Colpaert i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 20/02/2020