

☒ **REINIGINGSATTEST**

☒ **VERBRANDINGSATTEST**

FIRMA

naam: **De Preter Service bv**
straat & nummer: **Annemie Brackxstraat 9**
postnummer & gemeente: **8400 Oostende**
telefoon: **059/708 735**
BTW nummer: **BE 0473.261.317**

Volgnummer attest:

☒ **Erkend technicus**
☐ **Schoorsteenveger**

naam & voornaam: **HOUELYNE ALAIN**
erkeningsnummer: **TV 19293 / GV 01583**

datum verbrandingscontrole / reiniging: **5-09-2024**
arbeidsduur: van tot

KLANT

naam & voornaam: **VME Le Galion-Fregate-Caravelle**
straat & nummer: **Portiekenlaan 26**
postnummer & gemeente: **8434 Westende**

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

☒ **centraal**
☐ **individueel**

☒ **type B (open)**
☐ **type C (gesloten)**

(aankruisen wat van toepassing is)

☒ **gasvormige brandstof:**
☒ **aardgas**
☐ **LPG**
☐ **andere, namelijk**

☐ **atmosferische gasketel**
☒ **gasunit**
☐ **gasketel met ventilatorbrander**

☐ **gaskachel**
☐ **gasgeiser**

☐ **vloeibare brandstof**
☐ **vaste brandstof**

TOESTEL 1

merk: **Viessmann**
type: **Vitocrossal 100 CIB**
bouwjaar: **2022**
fabricatienummer: **7632855201086122**
vermogen (kW): **318kW**

BRANDER (enkel CV) (brandstof:)

merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kg/h of l/h of m³/h (gas)):

REINIGING & CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN

☒ **vegen van de schoorsteen & het verbindingstuk**
☒ **schoorsteendruk (Pa):**

☒ **nazicht van de goede werking**
☐ **controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmelder⁽¹⁾**

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)

Voor CV, vloeibare brandstof
☐ **reiniging van de leidingen**
☐ **reiniging van de ketel**
☐ **reiniging van de brander**

Voor CV, gasvormige brandstof
☒ **ontstopping**
☒ **reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar**
☒ **reiniging van de ventilator en de brander**

Voor vaste brandstof
☐ **reiniging inwendige delen warmtebron**
☐ **nazicht algemene staat**

Voor oliekachel
☐ **reiniging van de inwendige rookgaskanalen**
☐ **reiniging van de warmtewisselaar**
☐ **reiniging van de branderpot**

Voor gaskachel & gasgeiser
☐ **ontstopping**
☐ **reiniging van de branderbedden en warmtewisselaar**

Voor alle toestellen
☒ **controle van de rookgaszijdige dichtheid**
☒ **controle van de verluchting van het stooklokaal**
☐ **andere, namelijk**

⁽¹⁾ Bij het onderhoud van een gaskachel of gasgeiser kan de controle van de terugslag d.m.v. een terugslagmeter een alternatief zijn voor het meten van de schoorsteenonderdruk.

Opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vòòr **05/09/2025**

De eerstvolgende reiniging & controle van de schoorsteen moet gebeuren vòòr **05/09/2025**

VERBRANDINGSCONTROLE Metingen & berekeningen Parameter	Eenheid	Type toestel (*) schrappen wat niet past	Proef 1: initiële meting	Proef 2: eind- meting	Opmerkingen / Uitgevoerde werkzaamheden
keteltemperatuur	°C	1 - 2			
sproeier (merk & type)		1			
sproeier (debiet)		1			
sproeier (hoek)	graden	1			
pompdruk	bar	1			
gasdruk	mbar	2			
ionisatiestroom	µa				
druk schoorsteen	Pa	1 - 2 - 3	-17,9	-37,6	
rookindex	Bachrach	1 - 3			
zuurstof (O ₂)	%	1 - 2	7,2	7,5	
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1 - 2	7,82	7,65	
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1 - 2	41	28	
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1 - 2 - 3	48,6	52,3	
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1 - 2 - 3	28	28,2	
netto-temperatuur (t _g - t _a)	°C	1 - 2 - 3	20,6	24,1	
verbrandingsrendement	%	1 - 2	98,8	98,5	

(*) geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten
 1=centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof 2=centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof 3=oliekachel

EINDBEOORDELING Het stooktoestel werkt:

(kruis aan wat van toepassing is) ☒ goed ☐ niet goed

☒ veilig ☐ niet veilig

**De eerstvolgende verbrandingscontrole moet
gebeuren vòòr 05/09/2025**

 (handtekening erkend technicus / uitvoerder)	voor kennisname (handtekening klant)
---	---