

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 678116205

Eigenaar: Residentie Kito

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

Distellaan 34
8434 Westende

Datum Onderzoek: 29/01/2024

Datum van verslag: 29/01/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in januari, 2024

Installatie ID: 3325094

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: C02/59 (04-73)

Plaats van het onderzoek:

Zeedijk 323
8430 Middelkerke

I. Algemene beschrijving en kenmerken: Res. Kito (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	2004	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	3	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	4	Hijssnelheid	0,63 m/sec
Onderhoudsfirma	Cosmolift	Serienummer	04-73
Datum EG/EU-verklaring	01/02/2005	Identificatienr. nobo	0026
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	C02/59
Datum en nobo eindcontrole	niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	18 cm	Datum 1° RA	04/02/2013
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	04/02/2028	Datum laatste regularisatie	18/12/2019
Deadline attest van regularisatie	04/02/2031	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

II. Uitgevoerde controles:

Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

IV. Metingen:

V. Besluit:

D Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code GQHVOXX

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 678116205

Inspecteur : Van Houteghem Benito

In opdracht van de directeur



Van Houteghem Benito

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code GQHVOXX

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

Verslagnummer: 678116205

Vaststellingen:

- Andere
 - De PU-buffers onder de projectie van de liftkooi en het tegengewicht in de schachtput zijn beschadigd/verpulverd, deze zijn te vervangen. (herhaling 4 = D-besluit)

Nota: olievlies reductor is op te volgen.

Nota: De staat van de hijskabels is op te volgen: er zijn enkele gebroken draadjes. de afkeurcriteria is echter nog niet bereikt.

Machinekamer/sturing

- Er bevinden zich vreemde materialen in de machinekamer.