

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674200

Eigenaar: Residentie Ramses	Opdrachtgever: Imasbo BVBA Distellaan 34 8434 Westende
------------------------------------	---

Datum onderzoek : 3/05/2022 Datum van verslag : 3/05/2022

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in 11/2022 (maand/jaar).

Installatie ID: 507535019

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: sb0201

Plaats van het onderzoek:

Koning Ridderdijk 35
8434 Westende

I. Algemene beschrijving en kenmerken : Res Ramses (6 m.o.)

Installateur	SB Liften	Type	personenlift
Diameter hijskabel	6 mm	Aandrijving	Tractie - MKL
Bouwjaar	2012	Maximum belasting	0,320 Ton
Aantal hijskabels	6	Aantal bediende niveau's	12
Aantal personen	4	Hijssnelheid	1 m/sec
Onderhoudsfirma	De Lift	Serienummer	SB0201
Datum EG/EU-verklaring	03/06/2014	Identificatienr. nobo	0512
Fabrikant	Wittur	Liftnummer	3043
Datum en nobo eindcontrole	03/06/2014 (Vincotte)	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	6,5 cm	Datum 1° RA	
Datum 2° RA		Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	03/06/2029	Datum laatste regularisatie	
Deadline attest van regularisatie	03/06/2032	EDTC laatste RA	

II. Uitgevoerde controles :

Halfjaarlijkse inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig punten 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) en 6° bijlage II van het KB 9 maart 2003.

De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

III. Vaststellingen :

Zie blad vaststellingen

IV. Metingen:

V. Besluit :

B


De liftinstallatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortste mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde opmerking(en).

VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Inspecteur: Nowé Gregory

DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: FGRJGHI

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674200

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code:

FGRJGHI

PROCES- VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer : 674674200

Vaststellingen:

- Andere
 - De EDTC is aan te passen op de ID-kaart
 - Het liftnummer van de huidige onderhoudsfirma is niet aanwezig in de kooi.
 - Er is een hapering hoorbaar van de lift tussen verdieping 0 en -1.
 - Er is lawaai hoorbaar op het kooidak ter hoogte van de afleidwielen. (vooral in dalende zin)

Nota: het lichtpunt van de bordesverlichting, net voor de lift op verdieping 10, is niet werkzaam.

Validatie door: Gregory Nowé i.o. van de technisch directeur.

Validatietijdstip: 3/05/2022

Auth.Code: FGRJGHI