



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13866393/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME RESIDENTIE SAVOY  
p/a SYNDICUS RODIM  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

residentie Savoy, Koning Ridderdijk 16, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 03/05/2021



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

### BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Matrix Liften
Type	-
Serienummer	M2075
Jaar van indienststelling	2012
Klant nummer van het toestel	785600

#### Besluit

**X**

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slecht opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2021

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 785600		het veiligheidsdossier is onvolledig. de minimaal vereiste documenten zijn: verslag van de risicoanalyse*, documenten m.b.t. modernisatieprogramma's en de uitvoering ervan*, verslagen van de preventieve inspecties, registraties van het preventief onderhoud, onderhoudsinstructies, gebruikshandleiding, eg-verklaring van overeenstemming (voor liften in dienst genomen na 01-07-1999). (rappel: 3)		X
		aanduidingen in de kooi: de ce-markering ontbreekt, te verhelpen. CE teken in kooi niet geldig. Lift heeft geen geldige eindcontrole. (rappel: 12)		X
		De lift heeft geen geldige eindcontrole. Verslag met opmerkingen. FOD hier reeds van op de hoogte. (rappel: 3)		X
	EG-verklaring van overeenstemming / EU conformiteitsverklaring	De EG-verklaring van overeenstemming ontbreekt in het veiligheidsdossier, te verhelpen. (rappel: 1)		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13866393/00/NL/000

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

**2**

Voer de nodige  
herstellingen zo snel  
mogelijk uit

**3**

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

**4**

Volgende periodieke controle in 10/2021  
Laat echter steeds controleren bij wijziging of  
uitbreiding

ORIGINAL

## GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20328752	Aantal stopplaatsen	9
Natuur	Personenlift	Type gebouw	Consument
Installateur	Matrix Liften	Aantal toegangen	9
Type	-	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Serienummer	M2075	Machinekamer	Met Machinekamer
Jaar van indienststelling	2012	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Klant nummer van het toestel	785600	Onderhoud	Cosmolift
Nominale last (kg)	375		
Aantal personen	5		

### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen met buitendienststelling:

- het veiligheidsdossier is onvolledig, de minimaal vereiste documenten zijn: verslag van de risicoanalyse\*, documenten m.b.t. modernisatieprogramma's en de uitvoering ervan\*, verslagen van de preventieve inspecties, registraties van het preventief onderhoud, onderhoudsinstructies, gebruikshandleiding, eg-verklaring van overeenstemming (voor liften in dienst genomen na 01-07-1999). (rappel: 3)
- aanduidingen in de kooi: de ce-markering ontbreekt. te verhelpen. CE teken in kooi niet geldig. Lift heeft geen geldige eindcontrole. (rappel: 12)
- De lift heeft geen geldige eindcontrole. Verslag met opmerkingen. FOD hier reeds van op de hoogte. (rappel: 3)

### Veiligheidsdossier -> EG-verklaring van overeenstemming / EU conformiteitsverklaring:

- De EG verklaring van overeenstemming ontbreekt in het veiligheidsdossier, te verhelpen. (rappel: 1)

### Nota:

#### Machinekamer 2/2 -> Eindloop- schakelaars (boven & onder):

- Eindschakelaars niet kunnen testen. Niet mogelijk manueel of met tornbediening. Na te zien door het onderhoudsbedrijf.



## Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slecht opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd

**Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)**

ORIGINEEL