



liftinstituut
SINCE 1933

ONDERZOEKSVERSLAG

Indienststellingskeuring na omvorming

Wet- en/of regelgeving : KB 09/03/03, 17/03/05, 13/05/05 en 10/12/12

Rapport : KL002038-100500203-20220812.

Objectnummer : 100500203

Eigenaar :

Beheerder : ERA Laplage
Distellaan 34
8434 Middelkerke - Westende

Opstellingsadres : Meeuwenlaan 2
8434 Westende

Objecttype : Personenlift

Datum inspectie : 12 augustus 2022

Datum rapport : 19 augustus 2022

Inspecteur : M. Scheid

Besluit : A

Bij het onderzoek van de installatie werd niets abnormaals vastgesteld. De installatie mag verder worden gebruikt.

Periodiciteit van de volgende inspectie : Halfjaarlijks

Omschrijving :

Fabrikant / merk : Herbo Liften

Onderhoudsbedrijf : De Lift bvba

Installatienummer / -kenmerk : Abo 7370

onderhoudsbedrijf
Bouwjaar : 1998

Indienststellingsdatum :

Bouwnummer / serienummer /

fabrikagenummer

Nominale last (kg) : 400

Aantal personen : 5

Nominale snelheid (m/s) : 1,2

Aantal stopplaatsen : 11

Voorgelegde attesten -

EG-/EU-typeonderzoek :

Laatste risicoanalyse uitgevoerd op :

Laatste risicoanalyse uitgevoerd door EDTC :



liftinstituut
SINCE 1933

Volgende risicoanalyse uitvoeren voor :
Uitvoeren modernisatiewerken voor :

Liftechnische tekortkomingen

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bouwkundige tekortkomingen

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Opmerkingen

AG73

Bij de indienststellingskeuring na omvorming van deze installatie is het volgende beoordeeld:
- aandrijving en/of draagmiddelen (incl. proeflasten)

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.be, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.

De inspectiecriteria, de informatie over de beoordelingspunten, inspectiemethoden en -procedures, gebruikte meetmiddelen, erkenningsgegevens en verificatie procedure van dit rapport zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

U kunt tegen de inhoud van dit document reclameren conform ons reglement Klacht/Bezwaar/Beroep. Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.be.

Dit document mag alleen volledig vermenigvuldigd worden en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut vzw.

ing. J. L. van Vliet
Directeur