

## INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

Verslagnummer: 678116206

Eigenaar: Residentie Vendome

Opdrachtgever: Imasbo BVBA

Distellaan 34  
8434 Westende

Datum Onderzoek: 29/01/2024

Datum van verslag: 29/01/2024

De installatie dient opnieuw gekeurd te worden in januari, 2024

Installatie ID: 3240

Installatie Ref.:

Volgnummer intern: 97/102 (98-14)

Plaats van het onderzoek:

Meeuwenlaan 2  
8434 Westende

### I. Algemene beschrijving en kenmerken: Res. Vendome (6m.o.)

Installateur	Herbo Liften/Cosmolift	Type	personenlift
Diameter hijskabel	10 mm	Aandrijving	Tractie
Bouwjaar	1998	Maximum belasting	0,400 Ton
Aantal hijskabels	4	Aantal bediende niveau's	11
Aantal personen	5	Hijssnelheid	1,02 m/sec
Onderhoudsfirm	De Lift	Serienummer	98-14
Datum EG/EU-verklaring	Niet van toepassing	Identificatienr. nobo	Niet van toepassing
Fabrikant	Herbo Liften	Liftnummer	7370 .
Datum en nobo eindcontrole	Niet van toepassing	Type gebouw	Consument
Afstand buffer-tegengewicht	20,5 cm	Datum 1° RA	20/03/2006
Datum 2° RA	01/07/2021	Datum 3° RA	
Deadline volgende RA	20/03/2036	Datum laatste regularisatie	25/02/2022
Deadline attest van regularisatie	20/03/2039	EDTC laatste RA	BTI
Attest historische waarde	niet van toepassing		

### II. Uitgevoerde controles:

#### Preventieve inspectie: KB 9 maart 2003, art. 6.§2., 1°

Het onderzoek betreft een periodieke controle van een personenlift overeenkomstig bijlage II van het KB 9 maart 2003. De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot het nazicht van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder demontage.

### III. Vaststellingen:

Zie blad vaststellingen.

### IV. Metingen:

### V. Besluit:

**D** Gezien er geen gunstig gevolg gegeven werd aan de herhaalde opmerkingen, mag de liftinstallatie slechts verder gebruikt worden nadat verholpen werd aan deze opmerkingen.

### VI. Mededelingen :

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij. 2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw. 3. Voor de ondernemingen waarop de CODEX over het welzijn op het werk van toepassing is: Krachtens boek II, titel 7, hoofdstuk III van de CODEX moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk, tijdens de eerstvolgende vergadering. BTI is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 131-INSP

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code CSZQUVD

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

---

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

---

Verslagnummer: 678116206

Inspecteur : Van Houteghem Benito

In opdracht van de directeur



Van Houteghem Benito

Validatie door: Van Houteghem Benito i.o. van de technisch directeur.  
Validatietijdstip: 29/01/2024

Auth.Code CSZQUVD

Inspectie verslag van het onderzoek van een PERSONENLIFT

Geprint op: 29/01/2024

---

INSPECTIEVERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN PERSONENLIFT

---

Verslagnummer: 678116206

## Vaststellingen:

- Andere
  - De lampkap van het lichtpunt van de schachtverlichting op -1 is beschadigd. (herhaling 3 = D-besluit)