



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14262807/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie West-End  
P/A Laplage-Imasbo  
Distellaan 34  
8434 Middelkerke



040 - INSP

## Periodieke inspectie op locatie

Residentie West End, Koning Ridderdijk 29-30, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 27/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

### BEKNOPTTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Kone
Type	Nanospace
Serienummer	43660812
Jaar van indienststelling	2019
Nominale last (kg)	480

#### Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie  
door FOD



Of via  
[vincotte.be/verify](https://vincotte.be/verify)

Ing. J. Windey  
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)  
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be)  
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

## OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 43660812	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rappel: 1)		!
	Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek	Het bidirectioneel communicatiesysteem is defect. Te verhelpen.		!
	Veilige toegang tot de machinekamer	Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen.		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



# Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14262807/00/NL/000

## WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

**1**

Lees dit verslag  
zorgvuldig en  
geheel

**2**

Laat zo snel mogelijk  
de opmerkingen  
verhelpen

**3**

**Volgende periodieke controle in 04/2023**  
**Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding**

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met [buildingnorth@vincotte.be](mailto:buildingnorth@vincotte.be).  
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINEEL

## GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	100005832	Type gebouw	Consument
Natuur	Personenlift	Aantal toegangen	12
Installateur	Kone	Aandrijving	Elektrisch (tractie)
Type	Nanospace	Machinekamer	Met Machinekamer
Serienummer	43660812	Beveiliging kooitoeegang	Kooideur
Jaar van indienststelling	2019	Onderhoud	Kone
Nominale last (kg)	480	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal personen	6		
Aantal stopplaatsen	12		


### Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

### Opmerkingen:


Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Veiligheidsvoorziening put (SAM) reset te verbeteren. (rappel: 1)



Extra opmerkingen buiten het kader van het onderzoek:

- Het bidirectioneel communicatiesysteem is defect. Te verhelpen.



Machinekamer 1/2 -> Veilige toegang tot de machinekamer:

- Veilige toegang tot de machinekamer: het sleutelkastje is beschadigd, te verhelpen.



## Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

**Volgende controle: 04/2023**

ORIGINEEL